

# HOTĂRÎRE

nr. 14

“20” martie 2018

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

## HOTĂRÎRE :

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip ЗНОЛІІ-СВЭЛ-10М УХЛ2**, producător ООО «СВЭЛ-СТ», Federația Rusă, cu nr. III-0482:2018.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0108 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **1318865, 1318875, 1318878, 1318885, 1318889, 1318892**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip ЗНОЛІІ-СВЭЛ-10М УХЛ2** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.1 УХЛ2**, producător ООО «СВЭЛ-СТ», Federația Rusă, cu nr. III-0483:2018.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. **0109 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **172861019, 172861020, 172861021, 172861046, 172861050, 172861051**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.1 УХЛ2** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director      **Anatolie MELENCIUC**